



AIDE MÉMOIRE

RECOMMANDATIONS DE PARAMÈTRES D'AMBIANCE


Signe d'alerte d'une dérive de la gestion de l'ambiance

- ⇒ Mauvaise croissance des animaux
- ⇒ Point de condensation dans le bâtiment
- ⇒ Picotement des yeux dans la salle
- ⇒ Troubles respiratoires digestifs, cutanés des animaux
- ⇒ Regarder ses niveaux de température régulièrement

Maternité



18-22 °C



60-70 % HR



30-40 Lux

12h éclairé—Mise en place et hors IA

16h éclairé—8 jours avant IA

Engraissement



17-21 °C



60-70 % HR




30-40 Lux

8h à 10h éclairé



Eviter les variations journalières de température > 5°C

Recommandations de vitesse d'air au niveau des animaux en fonction de la température de la salle



CO₂

< 1500 ppm au niveau des animaux

NH₃

< 10 ppm au niveau des animaux

Poussières

Inhalable (< PM100) < 10 mg/m³

Alvéolaire (< PM10) < 2,5 mg/m³